

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00307

(номер сертификата соответствия)

0001337

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СУПР». Адрес: 123298, РОССИЯ,
г. Москва, ул. 3-я Хорошёвская, дом 11, этаж 10, пом. 1016. ОГРН: 1157746562533.
Телефон/Факс: 74956496845

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

FOSHAN KEXUN CABLE INDUSTRIAL CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, NO.6
ZHIYE ROAD SONGXIA INDUSTRIAL
GARDEN NANHAI FOSHAN GUANGDONG, CHINA

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Кабели радиочастотные (коаксиальные) торговой марки «Net.on», модели согласно
приложению №0000666, 0000667.

Код ОК 27.32.12.000

Код ТН ВЭД России
8544 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013
№ 185, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от
29.07.2017 № 244-ФЗ. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности», п. 5.2. Показатель пожарной опасности О1.8.1.2.1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-20/05/20 от 20.05.2020 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
показательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2020 по 19.05.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00307

(номер сертификата соответствия)

0000666

(учетный номер бланка)

Кабели радиочастотные (коаксиальные), не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медным (CU) или стальным омедненным (CCS) центральным проводником, диаметром от 0,45 до 4,48 мм, с диэлектриком из вспененного полиэтилена (FPE), с алюминиевым ламинированным экраном и (полиэтиленовая пленка с двух сторон покрытая алюминием) и с оплеткой от 24 до 192 проволок, в оболочке из поливинилхлорида, диаметром 2,78 до 14,99 мм, на напряжение постоянного тока до 72 В, с волновым сопротивлением 50, 75 Ом, торговой марки «Net.on», тип RG-6, RG-11 и PK-50



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00307
(номер сертификата соответствия)

0000667

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	Испытание электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или воздействия пламенем газовой горелки мощностью 1кВт, с предварительным смешением газов	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012
ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.А. Белянин

В.С. Киров